

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.02052

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью "Текос".

Адрес: 171261, Тверская обл., Конаковский район, пгт. Редкино, ул. Промышленная, д. 10.

ОГРН: 1046908005154. Телефон (495) 644-13-54, факс (495) 644-13-54.

№ 0018406

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью "Текос".

Адрес: 171261, Тверская обл., Конаковский район, пгт. Редкино, ул. Промышленная, д. 10.

ОГРН: 1046908005154. Телефон (495) 644-13-54, факс (495) 644-13-54.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.

Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.

Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Доска террасная (декинг) торговой марки «IMABEL»,

выпускаемая по ТУ 5544-002-74388126-2012.

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК034 (ОКПД2): 16.21.22.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа легковоспламеняемые (В3), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2), группа по распространению пламени по поверхности слабораспространяющие (РП2).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчеты об испытаниях: № 5243/РС от 04.07.2017 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.; № 3519/РИ от 14.10.2014 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР" рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Сертификат соответствия № С-RU.ПБ37.В.00837 от 14.06.2012 г.

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре) и в сопроводительной технической документации

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 10.07.2017 по 09.07.2020



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Handwritten signature in blue ink

В.Ю. Шитиков

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

В.А. Литвинов

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ